



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

пр-кт Ленина, д. 40, Тула, 300041;
тел: (4872) 36-26-35; факс: (4872) 36-26-55;
E-mail: priok@gosnadzor.ru
http://www.priok.gosnadzor.ru
ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461
ИНН/КПП 7107516785/710701001

Генеральному директору
Закрытого акционерного общества
«Спецмонтажналадка»
(ЗАО «СМН»)

Клейменову А.И.

Юридический адрес: 301318, Тульская
область, Веневский район, пос.
Грицовский, д. 40В.

Почтовый адрес: 301657, Тульская область
г. Новомосковск, Узловский проезд,
д. 9.

тел. 8(48762)6-79-05; 6-76-99;

от 27.06.2018 №

1-06-12/13537

На №

от

О регистрации электротехнической
лаборатории

В соответствии с требованием пункта 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н. зарегистрированы Минюстом России, рег. № 30593 от 12.12.2013 г., электротехническая лаборатория,

С переносным комплектом приборов

ЗАО «СМН»
ИНН 7123008690

зарегистрирована в Приокском управлении Ростехнадзора за № А11-18-0490 от 25.06.2018 г. для производства измерений и испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В.

Перечень разрешенных измерений и испытаний:

[в соответствии с приложением к настоящему письму] – на 1 листе.

Дата перерегистрации 25.06.2021 г.



В.Н. Демичев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму № 1-06-121 13537 от 27.06.2018
(без письма недействительно)

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
3. Измерение сопротивления изоляции обесточенных электрических цепей.
4. Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
5. Проверка электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).

(всего пять видов)

Заместитель руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора



В.Н. Демичев